

**ZARZĄD POWIATU
w WYSZKOWIE
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków**

Wyszków 26.01.2010 r.

Wykonawcy

(wszyscy)

Dotyczy: „Przebudowa mostu na drodze Nr 2648 W w miejscowości Grądy Zalewne”.

Zgodnie z art. 38 Pzp, w dniu 25.01.2010 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielono poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę podać informację czy ścianka szczelna jest wbita i wyciągnięta po zakończeniu zgodnie z SST, czy też wbita, pozostawiona i ścięta – zgodnie z przedmiarem?

Odpowiedź 1:

Ścianka szczelna typu G62 winna być zgodnie z przedmiarem pozostawiona w gruncie jako ścianka tracona.

STAROSTA
Bogdan Pągowski