




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

LINIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 Priorytet: IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie: 4.3.ochrona powietrza, energetyka.

ZP.272.07.2012
ZARZĄD POWIATU
w WYSZKOWIE
Aleja Róż 2
07-200 Wyszaków

Wyszaków 13.04.2012 r.

Wykonawcy
(wszyscy)

dotyczy: „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego - etap I”.

Zgodnie z art. 38 Pzp, w dniu 13.04.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na pytania udzielono poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1. Budynek dydaktyczny – poz.40 i 43 przedmiaru określa grubość styropapy na 10 cm, natomiast projekt techniczny określa grubość na 14 cm. Jaka grubość styropapy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź. Należy przyjąć grubość - 14 cm.

Pytanie 2. Budynek warsztatowy:

- 1) Poz.15 przedmiaru określa docieplenie ścian styropianem grubości 13 cm, natomiast projekt techniczny określa na 10 cm. Jaka grubość styropianu przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź. Należy przyjąć grubość styropianu - 10 cm.

- 2) Poz.63 przedmiaru określa grubość styropapy na 10 cm natomiast projekt techniczny określa na 15 cm styropapy. Jaka grubość przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź. Należy przyjąć grubość izolacji - 15 cm.

Minimalny współczynnik λ - 0,032 dla styropianu ścian.

Minimalny współczynnik λ - 0,038 dla styropianu na dachy.

Z poważaniem,

Zap. STAROSTY
Zdzisław Damian Bocian
WICESTAROSTA